



Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Reçu le 08 JUL. 2013



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Service des Eaux de Trient
Administration communale
Le Gilliod 27
1929 Trient

Entreprise N° : 33203/16754

Sion, le 1 juillet 2013

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 13-VS-10989

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Service des Eaux de Trient
Prélèvement du : 14.05.2013 Effectué par : Jean REYNARD

Date arrivée : 14.05.2013

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 13-22574 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 701 - 01 TRIENT
Lieu de prélèvement : 3 - Fontaine (café Moret) Trient

Heure : 08h04
X : 565729 Y : 100581

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VS-0300	Conductivité électrique 20 °C	µS/cm	130	
VS-0301	pH mesuré au laboratoire		7.7	
VS-0304	Dureté totale	°F	6.5	
VS-0305	Dureté carbonatée	°F	3.1	
VS-0306	Calcium	mg/L	20.9	M : max. 200.0
VS-0307	Ammonium	mg/L	<0.05	T : max. 0.10
VS-0310	Chlorure	mg/L	0.3	M : max. 20.0
VS-0311	Sulfate	mg/L	32.3	
VS-0312	Nitrite	mg/L	<0.01	T : max. 0.10
VS-0313	Nitrates	mg/L	1.6	T : max. 40.0
VS-0314	Oxydabilité (consommation en KMnO4)	mg/L	1.7	
VS-0354	Magnésium	mg/L	1.8	M : max. 125.0
VS-0355	Sodium	mg/L	1.3	M : max. 20.0
VS-0356	Potassium	mg/L	1.5	M : max. 5.0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.