



LABORATOIRE ANESA SA  
Av. de la Gare 48 - 1920 Martigny  
Analyses, eau, sols, air et déchets  
laboanesa@netplus.ch  
027 722 99 88

### Prélèvement : Trient

Description :

Mandat N° 1216 N°demande 123153

Prélevé le 28.11.2025

Demandé le 28.11.2025

Remarque :

Commune de Trient  
Gilliod 27  
1929 TRIENT

Rapport provisoire du 12.12.2025

ANALYSES	Résultat	UNITE	LQ	Méthode
<b>Paramètre généraux</b>				
pH (20°C)	7.4	-		DIN 38404-5
Conductivité (20°C)	784	uS/cm	-	DIN EN 27888
Bicarbonate	146.4	mg/l	3	DIN EN 38409 H7
Chlorure	66.7	mg/l	0.1	DIN 38405-19
Nitrate	10.6	mg/l	0.1	DIN 38405-19
Phosphate	<0.1	mg/l	0.1	DIN 38405-19
Sulfate	200.4	mg/l	0.1	DIN 38405-19
Calcium	91.0	mg/l	0.1	SN EN ISO11885
Potassium	2.3	mg/l	0.1	SN EN ISO11885
Magnésium	11.0	mg/l	0.1	SN EN ISO11885
Sodium	60.0	mg/l	0.1	SN EN ISO11885
Dureté totale	27.2	°F	-	-
Dureté permanente	15.2	°F	-	-
Dureté carbonatée	12.0	°F	-	-