



COMMUNE DE TRIENT

Le Gilliod 27 · 1929 Trient

Tél. +41 27 722 21 05

info@trient.ch · www.trient.ch

Information sur l'eau potable

TRIENT VILLAGE ET LA FORCLAZ

Qualité bactériologique : Les échantillons prélevés en 2025 présentent des valeurs inférieures aux prescriptions légales en vigueur.

Qualité chimique : La qualité chimique est aussi conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

Dureté de l'eau	Valeur moyenne	Résultat	
Degré français	27.2	Eau moyennement dure	

Eléments	Unités	Résultat	Norme
pH(20°C)		7.4	
Calcium(Ca ^{**})	Mg/l	91	
Nitrate(NO ₃)	Mg/l	10.6	max 40
Magnésium (Mg ^{**})	Mg/l	11	
Sodium (Na [*])	Mg/l	60	max 200
Conductivité	uS/cm	784	
Turbidité UT/F	UT/F	0.3	max 1.0
Arsenic (AS)	uG/L	3.7	max 10.0

Origine de l'eau : 100% de l'eau est de l'eau de source de la Tavassières et de la Cheneau.

Traitement : Aucun traitement n'est effectué.

Particularité : L'eau de la Forclaz est remontée par pompage.

Prélèvements et analyses : En 2025, 6 prélèvements ont été effectués.